

EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ – ESP EN LIQUIDACIÓN
Nit.818000848-6

Quibdó, 09 de Agosto de 2012

ADENDA N° 4. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ZONA CENTRO; MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN EN BOCATOMA, PLANTA LA PLAYITA Y PLANTA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ ESP EN LIQUIDACIÓN, con el acompañamiento de AGUAS NACIONALES EPM SA ESP proyecto Aguas del Atrato mediante la expedición de la presente adenda, se aclara el ítem 3.11 de formulario N° 1 de los pliegos de la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. 001 CQ-124 de 2012.

ITEM 3.11 del **FORMULARIO No.1. LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 001 – CQ 124 DE 2012**

Norma asociada: NEGC 710

Mediante el presente documento se precisa y aclara el ítem de la referencia respecto al material de la caja y dimensiones:

La caja para el medidor será en material tipo polipropileno o similar con tapa plástica para medidor de agua domiciliaria con sistema de seguridad antifraude lo cual no permitirá la manipulación de los medidores ni el vandalismo, pues no son reciclables, desestimulando el robo para para la reventa.

1. La tapa de material termoplástico, de la misma característica del marco, debe llevar instalada una protección de acero inoxidable en el área de seguridad. Así mismo debe contar con un visor que permita una fácil lectura de los medidores alojados en la caja porta medidor. En la cara externa debe tener impreso el logotipo y nombre de AGUAS DEL ATRATO y Municipio de Quibdó

El marco y tapa debe contar con un sistema de seguridad constituido por un cerrojo actuado por la llave magnética de deslizamiento horizontal y protegido por un cobertor que impida la manipulación del mismo por personas ajenas a la empresa.

Características a cumplir:

Las contenidas en la norma de la referencia excepto las que se detallan a continuación:

EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ – ESP EN LIQUIDACIÓN
Nit.818000848-6

2. Material para caja y tapa: Polipropileno o polietileno
3. Estructura: Monolítica o monoblock.
4. Tapa: antifraude con mirilla para micromedidor en Polipropileno o similar y seguro antivandalismo.
5. Rotulo: Aguas del Atrato y Municipio de Quibdó.
6. Homogeneidad Vaciado: Uniforme.
7. Densidad (g/cm³): 0,80 - 0,90

Las medidas internas de la caja deberán ser como mínimo las mismas que aparecen en la norma NEGC 710, es decir, de 0,20 X 0,20 X 0,30 medidas internas en metros.

Los demás términos no se modifican y son de estricto cumplimiento.

Atentamente,

ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ
Liquidador – Representante Legal

Proyectó: Karen Live Arguello
Revisó: Josefa Córdoba Palacios